LABORATORIO
AQUAFARMA 2000
ANÁLISIS DE AGUAS Y ALIMENTOS

C.N. 340 KM.184, EDIF. PANORAMA, 1º - 10
29600-MARBELLA (MALAGA)
Tlno.-Fax: 952 83 11 13//952 83 11 13
Laboratorio Certificado en la Norma ISO 9001 por AENOR nº:
ER-0342/2005

Nº de Boletín: A / 227188

Cliente	**ECOSALUD-JULIO CARAZA GALLO**	C/Jazmines,Parc-12-B, Nº 6 29660 Nueva Andalucía (Marbella) (MALAGA)	
Procedencia	**GOLF TORREQUEBRADA-ANTES TRATAMIENTO**		
Tipo de muestra	AGUA AMBIENTAL	*Fecha Toma Muestra*	19/11/2025 14:05
Punto toma de muestra			
Recogida por	Muestra recogida por el Cliente	*Fecha Emisión Informe*	26/11/2025
Referencia Cliente			
Motivo de análisis	Petición del cliente		

ANALISIS AGUA POTABLE CONTROL

Pruebas/Ensayos	Resultados	Unidades	Valor límite	Metodología	P.N.T.
Análisis organoléptico potable					
Olor	Fecal	Índice		Dilución	FQ-26
Color	248.00	mg/l Pt/Co		Espectrofotometría	FQ-27
Sabor	Ausencia	Índice		Dilución	FQ-29
Análisis fisicoquímico potable					
Conductividad	2.156,00	µS/cm		Conductimetría	FQ-2
Turbidez	* 7,03	U.N.F.	1 a 5	Turbidimetría	FQ-3
pH	8,45	udes. pH	6.50 - 9.50	pHímetro	FQ-1
Amonio	* 0,60	mg/l	0.5	Fotocolorimetría	FQ-5
Nitritos	0,90	mg/l		Fotocolorimetría	FQ-7
Cloro residual libre	* 0,00	mg/l	0.2 a 1.0	Fotocolorimetría	FQ-4
Análisis microbiológico potable					
Bacterias Aerobias Totales a 22° C	* 185	ufc/ml	100	UNE en ISO 6222:1999	Mic-6
Coliformes totales	* 45	ufc/100ml	10	UNE en ISO 9308-1:2000	MIC-1
Escherichia coli	0	ufc/100ml	500 u.f.c/100 ml	UNE en ISO 9308-1:2000	MIC-2
Enterococos	0	ufc/100ml	185 u.f.c/100 ml	Filtracion Membrana	

Dictamen y observaciones

R.D. 1341/2007 de 11 Octubre sobre gestión calidad aguas de baño
Los análisis hacen referencia exclusivamente a las muestras recogidas en la fecha indicada en el informe.
Todos los parametros analizados, excepto los señalados con el signo *, están dentro de los límites establecidos por la Normativa vigente.

LABORATORIO AQUAFARMA 2000
ANABEL ALONSO DÍAZ
Lda. Farmacia - Coleg. nº 1688
DNI: 29138395V